OMAI 163/2007

OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor

Căutare evidențiată: control fum

Export generat la 2026-11-10 02:02

Sursa oficială: https://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G18K3C5V1AL46N0HZYGCXCNUYV7

Articolul 56 alin. (1)

Articolul 56

(1) Instalațiile de evacuare a fumului și a gazelor fierbinți și instalațiile de presurizare pentru controlul fumului trebuie să asigure în caz de incendiu: a) menținerea căilor de evacuare și de acces libere de fum pe înălțimea de circulație; ...

b) facilitarea operațiilor forțelor de intervenție, prin crearea unor zone fără fum; ...

Articolul 71 lit. c)

b) separare de alte funcțiuni prin elemente de separare la foc și fum; ...

c) asigurarea controlului fumului; ...

d) limitarea producerii incendiului și fumului. ...

Articolul 136

Articolul 136

Instalațiile de detectare și semnalizare a incendiului, de evacuare a fumului și a gazelor fierbinți și de presurizare pentru controlul fumului trebuie să îndeplinească criteriile de performanță privind menținerea funcționării pe o durată minimă normată, în cazul întreruperii sursei principale de alimentare cu energie.

Articolul 137