Norme PSI Invatamant

Norme PSI pentru unitati de invatamant

Căutare evidențiată: detectare si alarmare

Export generat la 2026-11-10 02:04

artic

ole din piele;

B. Timpii operativi de intervenţie

1. Timpul de alarmare - intervalul scurs de la T1 - nivelul de performanţă a sistemului (dispozit.) izbucnirea incendiului până la semnalarea de detectare-alarmare (automat sau manual); acestuia printr-un sistem (dispozitiv) automat - prezenţa persoanei apte să observe şi să de detectare-alarmare sau de către o anun ţe incendiul. persoa nă.

2. Timpul de alertare - intervalul cuprins între T2 - distanţa până la cel mai apropiat mijloc de momentul alarmării în caz de incendiu şi cel transmitere a anunţului de incendiu; al constituirii formaţiei de marş, în vederea - nivelul de performanţă a mijlocului de depla sării la locul evenimentului. comunicare (transmitere) a anunţului de ince ndiu la serviciul de pompieri; - durata pregătirii pentru deplasare a serviciu- lui de pompieri (alertarea, echiparea şi îmbarcarea personalului de intervenţie, porni rea autospecialelor şi constituirea for- m aţiei de marş, transmiterea ordinului de depla sare).