

OMAI 163/2007

OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor

Căutare evidențiată: detectoare fum

Export generat la 2026-06-10 09:11

Sursa oficială: <https://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G18K3C5V1AL46N0HZYGXCXNUYV7>

Articolul 55 alin. (1)

Articolul 55

(1) Instalațiile de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu trebuie să detecteze incendiul la momentul inițierii, prin detectarea parametrilor fizici și/sau chimici asociați incendiului - fum, flăcări și/sau căldură -, și să transfere un semnal sonor și/sau vizual la un/o echipament de control și semnalizare/centrală de detectare-semnalizare, astfel încât să dea un semnal de alarmă și, după caz, să acționeze dispozitivele pentru evacuarea persoanelor, alertarea forțelor de intervenție, deversarea automată a substanței de stingere etc.

(2) Echipamentul de control și semnalizare trebuie să asigure interpretarea semnalelor primite de la detectoare, pentru identificarea zonei de unde s-a transmis orice fel de semnal sau a avertizărilor greșite și pentru inițierea acțiunilor necesare;

Articolul 136

Articolul 136

Instalațiile de detectare și semnalizare a incendiului, de evacuare a fumului și a gazelor fierbinți și de presurizare pentru controlul fumului trebuie să îndeplinească criteriile de performanță privind menținerea funcționării pe o durată minimă normată, în cazul întreruperii sursei principale de alimentare cu energie.

Articolul 137

Articolul 50 lit. e)

d) proiectarea corespunzătoare a fațadelor pentru împiedicarea propagării focului către părțile adiacente ale aceleiași clădiri; ...

e) instalarea de bariere contra fumului, cum sunt ușile etanșe la fum. ...

f) prevederea sistemelor și a instalațiilor de detectare, semnalizare, stingere a incendiului; ...