

OMAI 163/2007

OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor

Căutare evidențiată: evacuare fum

Export generat la 2026-06-10 09:13

Sursa oficială: <https://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G18K3C5V1AL46N0HZYGXCXNUYV7>

Articolul 50 lit. g)

f) prevederea sistemelor și a instalațiilor de detectare, semnalizare, stingere a incendiului; ...

g) **evacuare** **fum**ului și a gazelor fierbinți prin sisteme adecvate; ...

h) crearea de diferențe de presiune între zonele de construcție; ...

Articolul 56 alin. (1)

Articolul 56

(1) Instalațiile de **evacuare** a **fum**ului și a gazelor fierbinți și instalațiile de presurizare pentru controlul **fum**ului trebuie să asigure în caz de incendiu: a) menținerea căilor de **evacuare** și de acces libere de **fum** pe înălțimea de circulație; ...

b) facilitarea operațiilor forțelor de intervenție, prin crearea unor zone fără **fum**; ...

Articolul 85 alin. (3)

(2) Se interzice folosirea sobelor și a altor mijloace de încălzire defecte, cu improvizații, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum și aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile.

(3) Verificarea, repararea, izolarea termică și curățarea periodică a coșurilor de **evacuare** a **fum**ului sunt obligatorii.

Articolul 86

Fragment relevant lit. e)

d) mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, precum și la punctele de comandă ale acestora, cum sunt: centrale și butoane de semnalizare a incendiilor, stații de pompare a apei, hidranți de incendiu, stingătoare, panouri de incendiu, bazine, rezervoare și castele de apă, rampe ale surselor de apă naturale; ...

e) dispozitivele de acționare a unor mijloace cu rol de protecție în caz de incendiu: cortine de siguranță, sisteme de **evacuare** a **fum**ului și a gazelor fierbinți, clapete de pe tubulatura de ventilare și altele asemenea; ...

f) tablourile de distribuție și întrerupătoarele generale ale instalațiilor electrice de iluminat, de forță și de siguranță, precum și la sursele de alimentare de rezervă care sunt destinate alimentării receptoarelor electrice cu rol în caz de incendiu; ...

Articolul 136

Articolul 136

Instalațiile de detectare și semnalizare a incendiului, de **evacuare** a **fum**ului și a gazelor fierbinți și de presurizare pentru controlul **fum**ului trebuie să îndeplinească criteriile de performanță privind menținerea funcționării pe o durată minimă normată, în cazul întreruperii sursei principale de alimentare cu energie.

Articolul 137